



42220061000200731378

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу  
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Междуреченска и г. Мыски  
652870, г. Междуреченск, ул. Юдина, 3, тел/факс (8-384-75) 2-94-77, 2-14-60,  
E-Mail: OND6@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 34/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**"27" июня 2022 г.**

(дата составления предписание)

вручается: юридическому лицу – Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа-интернат №16" – директору МКОУ «СОШИ № 16» Коноваленко Ларисе Михайловне  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о плановой выездной проверки от 26.05.2022 № 34 главного государственного инспектора Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Прибешука Евгения Михайловича, учетный номер 42220061000200731378.

в период с «21» июня 2022 г. по «27» июня 2022г.

Государственным инспектором Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектором отделения НДПР г. Междуреченска ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу младшим лейтенантом внутренней службы Галимовой Викторией Ильсуровной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор МКОУ «СОШИ № 16» Коноваленко Лариса Михайловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
652897, Кемеровская область - Кузбасс, город, Междуреченск, улица Черемушки, 1в (здание школы)				
1	Не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток (цокольного, 1 и 2 этажей), дверях эвакуационных выходов в тамбуры, дверях тамбура эвакуационного выхода ведущих наружу из помещения склада продовольственных продуктов.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	16.09.2022	
2	Люки выхода на чердак из внутренних помещений выполнены не противопожарными (размер люка должен быть не менее 0,6 х 0,8 м)	ст.88 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123	16.09.2022	

		от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п. 7.7 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».		
3	Не доустановлены световые оповещатели «ВЫХОД» над эвакуационным выходом ведущим непосредственно наружу (из помещения склада продовольственных продуктов)	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, П.5.3 СП 3.13130.2009; ст.84, ст.91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	16.09.2022	
4	Не хранится на объекте техническая документация на системы противопожарной защиты. Отсутствует проект АПС.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	16.09.2022	
652897, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, ул. Черемушки, 1В,				

(здание общежития) не эксплуатируется, находится на консервации в связи со строительством нового здания.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор

МКОУ «СОШИ № 16»

Коноваленко Лариса Михайловна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись, дата)

Государственный инспектор Междуреченского и Мысковского городских округов по пожарному надзору – инспектор отделения НДПР г. Междуреченска

ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски


УНДПР Главного управления МЧС России по

Кемеровской области – Кузбассу

младший лейтенант внутренней службы

Галимова Виктория Ильсуровна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись, дата)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.